



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:01.10.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,50			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	14,7			14,0	°C
BULANIKLIK	18,7	1,31	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	372			374	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,11	0,35	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,259			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.