



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:04.03.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	6,9			6,8	°C
BULANIKLIK	2,75	0,79	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	369			382	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,11	0,66	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,070			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.