



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:05.10.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	13,8			13,5	°C
BULANIKLIK	27,0	1,37	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	368			375	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,38	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,336			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.