



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:08.12.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,76			7,39	6.5 - 9
SICAKLIK	11,3			11,2	°C
BULANIKLIK	9,36	0,86	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	338			354	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,17	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,266			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.