



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:10.09.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,59			7,57	6.5 - 9
SICAKLIK	13,6			12,2	°C
BULANIKLIK	18,1	1,66	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	367			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,13	0,48	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,273			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.