



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.02.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,57	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,5	°C
BULANIKLIK	4,22	0,65	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			376	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg /L
DEMİR	0,03	0,51	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,048			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
PERMANGANAT				0,64	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.