



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:12.03.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,64	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,0	°C
BULANIKLIK	10,6	1,00	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	372			377	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg /L
DEMİR	0,06	0,58	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,136			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,09	ppm
PERMANGANAT				0,32	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.