



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:14.09.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,49			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	14,8			13,4	°C
BULANIKLIK	18,5	1,17	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	369			375	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,13	0,45	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,227			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
PERMANGANAT				8,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.