



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.02.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8.02			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,8	°C
BULANIKLIK	3,64	0,67	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			380	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,02	0,53	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,032			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.