



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.07.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	13,3			10,1	°C
BULANIKLIK	3,26	0,69	0,04	0,04	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	362			368	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,03	0,58	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,034			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
PERMANGANAT				0	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.