



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.09.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,49			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	14,3			12,5	°C
BULANIKLIK	25,5	1,74	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	369			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,16	0,40	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,308			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,31	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.