



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.10.2018

PAZAR

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,45 | | | 7,43 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 14,5 | | | 14,0 | °C |
| BULANIKLIK | 21,6 | 0,98 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 364 | | | 372 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,15 | 0,36 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,270 | | | 0,008 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,10 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.