



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.08.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,59			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	12,2			10,9	°C
BULANIKLIK	8,65	0,95	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,098			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.