



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.02.2019

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,06			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	6,8			7,1	°C
BULANIKLIK	6,19	0,95	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	371			378	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,05	0,63	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,092			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,97	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.