



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.12.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,83			7,50	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			10,1	°C
BULANIKLIK	9,35	0,74	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	357			368	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,07	0,45	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,113			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.