



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.07.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	14,8			10,0	°C
BULANIKLIK	4,51	0,57	002	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			369	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,9				mg / L
DEMİR	0,04	0,57	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,047			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.