



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:28.09.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,54			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	13,7			13,4	°C
BULANIKLIK	17,0	1,13	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	368			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,09	0,37	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,220			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
PERMANGANAT				9,6	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.