



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:29.09.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	15,3			12,9	°C
BULANIKLIK	12,7	1,20	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	370			374	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,04	0,32	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,088			0,007	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.